

Вайнера 33А

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Итого
ГВС		163 729,69	119 030,67	163 729,69	44 699,02
Водоотв.		30 241,33	26 224,01	30 241,33	4 017,32
Отопление		353 707,77	270 072,81	353 707,77	83 634,96
Сод.обсл.жилья		224 105,28	190 755,22	251 323,19	60 567,97
ХВС		35 691,52	31 645,26	35 691,52	4 046,26
Э/э		133 716,94	105 807,86	133 716,94	27 909,08
ИТОГО	0,00	941 192,53	743 535,83	968 410,44	224 874,61

Содержание и ремонт жилфонда		251 323,19
	31.07.2013	40 850,38
Абонентское обслуживание		777,78
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 122,24
АУП		783,85
Вывоз и утилизация ТБО		4 355,57
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 633,34
Материалы Сантехника		742,05
Паспортно-визовая служба		700,00
Техническое обслуживание газового оборудования		1 166,67
Уборка мест общего пользования		1 067,40
Участок ремонтно-строительных работ		3 173,26
13316 кв.16-заделать межпанельные швы, промерзание ВЫПОЛНЕНИЕ: герметизация м/п швов внесена в план работ на 2014г.		
Участок санитарно-технических работ		8 692,62
12616 кв 33 течь ГВС в подвале 3-го подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: замена сгона трубы ф25 на ГВС в подвале		
12695 кв.34-течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течи не обнаружено, на потолке конденсат от испарений ГВС после аварии		
13335 Кв.64. Течь горячей воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена участка трубы ГВС ф 76-1м.,отключено ГВС на дом		
13356 кв 64 требуется замена участка трубы ГВС ф 76-1м.,отключено ГВС на дом ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 613,37
Участок электротехнических работ		2 022,23
14132 кв 45 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: Отгорел нулевой провод на колодке .соединил на прямую		
14178 кв 45 нет освещения в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв провода , схему эл. снабжения восстановил		
	31.08.2013	36 982,72
Абонентское обслуживание		816,67
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 800,01
АУП		583,34
Вывоз и утилизация ТБО		4 355,57
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 283,34
Материалы Благоустройство территории		317,63
Материалы Сантехника		207,63

Паспортно-визовая служба		700,00
Техническое обслуживание газового оборудования		1 166,67
Уборка мест общего пользования		1 067,40
Участок ремонтно-строительных работ		2 165,90
Участок санитарно-технических работ		9 237,20
14630 кв 73 течь ГВС в подвале 5-го подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования течь в подвале не обнаружена		
Участок уборки территории и мусоропроводов		10 609,13
Участок электротехнических работ		1 672,23
14252 кв.34-ввернуть лампочки, нет освещения на всех этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 2 л/н		
	30.09.2013	36 975,74
Абонентское обслуживание		894,45
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 644,45
АУП		700,00
Вывоз и утилизация ТБО		4 355,57
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 672,23
Материалы Благоустройство территории		724,13
Материалы Сантехника		2 027,28
Паспортно-визовая служба		700,00
Техническое обслуживание газового оборудования		2 333,34
Уборка мест общего пользования		1 067,40
Участок ремонтно-строительных работ		2 586,70
Участок санитарно-технических работ		7 300,36
16477 судебные приставы- запах КНЗ в офисе ВЫПОЛНЕНИЕ: течи в подвале не обнаружено		
17130 Кв.52. Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы ГВС ф 76,поставили хомут,требуется замена участка трубы ГВС ф 76-1,5м		
17131 Кв.52. Течь по стояку в кв.48 ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружено		
17766 кв.19, 20- нет отопления в комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
17799 кв-76 Нет отопления во всей квартире.;кв-77, 15 (668445) нет в 1 комнате ,на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		8 180,94
16997 почистить 1 подвал от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок электротехнических работ		1 788,89
17013 установить розетки в подвале №2, 3 ВЫПОЛНЕНИЕ: розетки в подвале установлены		
	31.10.2013	49 550,41
Абонентское обслуживание		1 322,23
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 566,67
АУП		855,56
Вывоз и утилизация ТБО		4 355,57
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 127,78
Материалы Благоустройство территории		959,27
Материалы Ремонтно-строит участок		1 376,90
Материалы Сантехника		5 193,19
Паспортно-визовая служба		700,00
Уборка мест общего пользования		1 067,40

Участок ремонтно-строительных работ		3 647,58
18883 кв.56- зашить штробу ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		
Участок санитарно-технических работ		12 998,67
18569 кв.58- нет отопления на кухне, ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18734 кв.33-;10,29- нет отопления в б. комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
18908 кв.23,20,16,25,13-нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19079 кв 52 нет ГВС течет холодная ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС в норме		
19201 кв.33- нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
19236 кв.36-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработка стояков отопления		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 240,69
Участок электротехнических работ		2 138,90
18249 кв.36- нет освещения на 1,2,4,5 эт. ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л/н-4шт.		
	30.11.2013	39 321,64
Абонентское обслуживание		933,34
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 033,34
АУП		777,78
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 100,01
Паспортно-визовая служба		700,00
Уборка мест общего пользования		1 067,40
Участок ремонтно-строительных работ		8 111,03
Участок санитарно-технических работ		10 670,24
22891 кв 80 сорвало кран на горячей воде ВЫПОЛНЕНИЕ: Неисправна кран букса на смесителе в ванной,закрыли ГВС на квартиру		
Участок уборки территории и мусоропроводов		9 206,27
Участок электротехнических работ		2 722,23
23146 Провести ППР дома и ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ППР дома и ревизию ВРУ		
23230 кв 43 восстановить освещение на л/ клетке ,заменить выключатель		
ВЫПОЛНЕНИЕ: Восстановил освещение. Установил: л/н 4шт, выключатель внутр. 2кл.-1шт.		
	31.12.2013	47 642,30
Абонентское обслуживание		3 966,68
АУП		738,89
Вывоз и утилизация ТБО		4 355,57
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 138,90
Материалы Благоустройство территории		250,65
Материалы Ремонтно-строит участок		157,60
Материалы Сантехника		2 257,30
Паспортно-визовая служба		700,00
Техническое обслуживание газового оборудования		1 166,67
Уборка мест общего пользования		1 067,40
Участок ремонтно-строительных работ		8 813,47
25069 отремонтировать подвальную дверь в 1 подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено		

Участок санитарно-технических работ**9 833,41**

24258 кв 46 запах КНЗ в подъезде ключи кв 58 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале

24346 судебные приставы-сильный запах КНЗ кв 32 (243156) ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования 3 подвалов течь КНЗ не обнаружена

24479 кв.43-течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут ф25 на ХВС по стояку

24665 суд. приставы- нет отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования вентиля в кв.36 открыты, отопление у судебных приставов есть

24826 кв.45-нет отопления в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли вентиль в кв-ре 36

24869 участок - в квартирах 42,36 проверить,стояк краны на батареях, после 20:00
ВЫПОЛНЕНИЕ: Краны на батареях есть, открыты. Отопление есть везде.

25020 кв 36 течь батареи в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: течь устранили

25421 кв.16.,10 нет отопления на кухне, в ванной ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

25669 судебные приставы- нет отопления в каб. №1 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов**9 940,20****Участок электротехнических работ****2 255,56**