

## Береговая 26

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
Водоотв.	-33,94	145 944,80	132 919,38	145 944,80	
ГВС подача	8 029,70	93 567,66	89 754,56	93 567,66	
Отопление	201 956,45	1 761 924,66	1 776 325,90	1 761 924,66	
Сод.обсл.жилья	72 867,67	975 584,10	974 983,16	876 663,11	13227,2
ХВС	0,00	176 485,88	160 220,07	176 485,88	
Э/э	43 879,59	583 505,67	568 554,77	583 505,67	
ГВС	41 151,01	457 960,40	444 983,03	457 960,40	
<b>ИТОГО</b>	<b>367850,48</b>	<b>4194973,17</b>	<b>4147740,87</b>	<b>4096052,18</b>	

\* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

<b>Содержание и ремонт жилфонда</b>		<b>876 663,11</b>
	31.01.2013	72 322,15
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>2 793,96</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>10 366,84</b>
<b>АУП</b>		<b>920,10</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>7 051,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>1 527,05</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>125,93</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>9 096,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>1 133,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1 888,89</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>1 387,78</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>16 679,89</b>
1480 кв 94 течь общего стояка холодной,требуется сварка на 21.01.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС		
1786 кв 38 топит сверху ВЫПОЛНЕНИЕ: установил вытяжку канализации на чердак,материалы 2 отвода ф 100 муфта ф 100 1 метр трубы ф 100,течь устранили		
2579 кв 88 обследовать циркуляцию на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал,требуется замена циркуляционной трубы по стояку кв 88		
2602 сделать задвижки на м/провод ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили задвижки		
2604 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили 5 шпилек на канализацию,установка шпилек на канализацию		
649 кв 44 течь г / воды в подвале, передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубе ГВС,течь устранили		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>16 887,13</b>
1206 кв 73 нет уборки подъезда тел 247354 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
1825 кв 73 нет уборки в подъезде тел 24-73-54 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>2 463,39</b>
	28.02.2013	83 319,21
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>2 641,42</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>10 045,35</b>
<b>АУП</b>		<b>1 432,23</b>

<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>7 051,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>3 583,74</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>1 490,70</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>1 328,93</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>8 879,43</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>1 133,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>1 888,89</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>2 020,29</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>17 508,21</b>

2718 кв-42 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

3036 кв 55 2 подъезд течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, утечек не обнаружили

3314 кв-77 Х/б в спальне. Передала на АС. ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 97 не правильно врезана перемычка(сильно заузили), открыли краны

3330 кв 85,89,109,93 нет отопления в 1 комнате повтор 11,02,13 кв 85,89,93,109 требуется доступ в кв по стояку после 19.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

3441 кв-101 х/б в комнате. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена сборки ф 20 и ф 15 в подвале по мал.комнате(справа) на отопление

3456 кв 101,89 требуется замена сборки ф 20 и ф 15 в подвале по мал.комнате(справа) на отопление ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 сборки в подвале ф 15, ф 20

3563 кв. 10,89,105,109.102: Нет отопления по стояку в одной комнате. требуется доступ в кв 77,81(перекрыто в квартирах) после 21.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, требуется доступ в кв 97

3622 кв 102 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 97 не правильно врезана перемычка(сильно заузили), открыли краны

3637 кв 102 нет отопления в квартире передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 97 не правильно врезана перемычка(сильно заузили), открыли краны

3657 кв 10,89,105,109,77,81,102,101 нет отопления в квартирах, нужен доступ в кв 97 повтор 15,02,13 кв 101 ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 97 не правильно врезана перемычка(сильно заузили), открыли краны

3811 кв 77,81,85,89,93,97,101,105,109,78,82,86,90,94,98,102,106,110 обследовать квартиры на предмет перекрытых вентилях ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояк отопления

3863 кв 112 из крана г/ воды идет х/ вода, повтор 19.02.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

3914 кв-101,85,105,109,77,81,89 х/б в комнате более 2-х недель. обследовать после 19,00 ВЫПОЛНЕНИЕ: в кв 97 не правильно врезана перемычка(сильно заузили), открыли краны

4106 кв 52(641565) течь стояка хвс в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: устраняет отдел доп.услуг

4250 кв 101 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал, стояки в работе

4487 2,3 подвал восстановление канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили и прочистили засор канализации в подвале

4737 кв 21 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>21 666,20</b>
2794 кв 105 прочистить м/провод между 9 и 8 этажем ВЫПОЛНЕНИЕ: пробили м/провод		
4221 кв 93 прочистить м/провод ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили		
4514 кв 36 некачественно проводится уборка подъезда тел 275238 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>2 648,63</b>
2671 1 подъезд нет освещения на 1 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 2 л/н на 1 этаже,в тамбуре,ревизия патронов		
2793 кв 105 нет освещения в подъезде тел 902-879-03-03 ВЫПОЛНЕНИЕ: нашли и устранили обрыв провода в стояке освещения около м/провода		
	31.03.2013	75 647,67
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>2 651,17</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>9 276,76</b>
<b>АУП</b>		<b>1 374,07</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>7 051,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>3 681,77</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>787,42</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>8 900,39</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>1 133,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1 888,89</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>1 982,39</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>15 291,33</b>
4933 кв 29 чуть теплые батареи в квартире тел 9222181645 после 20.00 ВЫПОЛНЕНИЕ: температура и давление обратки на теплофикате не соответствует норме,обработали стояки отопления		
4965 кв 88 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовал,нет циркуляции по стояку ГВС		
5896 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос		
5904 отключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили насос		
5930 кв 78 горячая вода не соответствует норме тел 9221984515 повтор 19,03,13 кв 112(244914),кв 105 ВЫПОЛНЕНИЕ: при водоразборе нет циркуляции на ГВС,требуется установка более мощного насоса		
5967 подключить насос ВЫПОЛНЕНИЕ: подключили насос		
6231 кв 35,68, 28 нет ХВС,ГВС тел 664019 ВЫПОЛНЕНИЕ: нет давления на общей трубе ХВС,передано ВК		
6288 кв 78 2 подвал регулировка теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал теплофикат на теплообменнике(добавил)		
6311 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистил канализацию		
6500 кв-26 Нет никакой воды. Передала на АС ВЫПОЛНЕНИЕ: включили насосы		
6771 кв 41 запах канализации тел 24-47-85 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию		
6778 кв 108 горячая вода не соответствует норме тел 243910 ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка теплообменника		
6897 кв 38 обследовать ливневую канализацию на утечки тел 963-035-47-94 ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили участок трубы канализационной вытяжки на чердаке,утечку устранил		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>19 248,23</b>

5953 кв 73 нет уборки в подъезде тел 247354 ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка

6225 кв 105 нет уборка в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка

6400 кв 73 нет уборки ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена сухая уборка

**Участок электротехнических работ 2 380,06**

30.04.2013 71 764,91

**Абонентское обслуживание 1 700,00**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание 7 933,34**

**АУП 1 416,95**

**Вывоз и утилизация ТБО 7 051,86**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 3 099,59**

**Материалы Благоустройство территории 776,66**

**Материалы Электрика 840,73**

**Обслуживание лифтового хозяйства 9 096,00**

**Паспортно-визовая служба 1 133,33**

**Техническое обслуживание газового оборудования 1 888,89**

**Участок ремонтно-строительных работ 1 635,59**

7914 кв 75 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется ремонт кровли

**Участок санитарно-технических работ 13 707,08**

7062 кв 108,78(929-218-18-78) горячая вода не соответствует норме тел 243910

ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника

7100 кв 44 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистил канализацию,засор устранен

7122 кв 19 нет давления на ХВС,ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: давление по стояку функционирует в норме,забита врезка на квартиру

7147 кв 36 нет никакой воды,в кране пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояки ХВС,ГВС

7252 кв 78 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется установка циркуляционного насоса на ГВС

7404 снять циркуляционный насос на ГВС,почистить фильтр на насосе ГВС

ВЫПОЛНЕНИЕ: сняли насос,промыли и прочистили фильтр

7520 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

7964 кв 36 нет отопления в м. комнате тел 275238 ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки отопления в работе

8109 кв 4,36 холодные батареи в 1 комнате тел 240570 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

8663 кв 44 запах канализации тел 243887 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен

8974 кв 73 холодные батареи в 1 комнате тел 247354 повтор 26,04,2013 повтор 29,04,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

9044 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен

9269 2 подъезд течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию

**Участок уборки территории и мусоропроводов 18 210,81**

**Участок электротехнических работ 3 274,08**

31.05.2013 63 610,81

**Абонентское обслуживание 1 007,41**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание 5 729,64**

<b>АУП</b>	<b>1 496,95</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>7 051,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>2 186,70</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>1 175,77</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>9 096,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>1 133,33</b>
<b>Текущий ремонт и обслуживание МКД</b>	<b>316,61</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>1 888,89</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>1 617,32</b>
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>12 236,89</b>
10114 кв 57 запах канализации из подвала повтор 20,05,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен	
10267 Кв.36. Нет никакой воды. ВЫПОЛНЕНИЕ: Передано в ВК	
10746 кв-42 Запах КНЗ из подвала. ВЫПОЛНЕНИЕ: Течи не обнаружено Нужна чистка и сан. обработка подвала. Передано инженерам.	
10927 С торца дома 3-го подъезда закрыть на замок подвальную дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок на подвальную дверь,сварка,закрыли подвальную дверь	
9287 кв 78 горячая вода не соответствует норме ( передала в АДС ) ВЫПОЛНЕНИЕ: регулировка бойлера,нет циркуляции на ГВС	
9431 кв 42 2 подвалы течь канализации тел 242119 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен	
9485 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы	
9788 кв 36 нет воды ВЫПОЛНЕНИЕ: встали насосы насосная -93,передала в ВК, включили насосы	
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>16 532,70</b>
10956 кв-42 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: Произведена чистка, дезинфекция подвала раствором гипохлорита	
<b>Участок электротехнических работ</b>	<b>2 140,74</b>
10423 кв 70 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: отгорел фазный провод, схему эл. снабжения восстановил.	
10962 Нет света на л/кл со 2 - по 10 этажи (1 подъезд) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 9 л/н,2 патрона,освещение восстановил	
	30.06.2013 64 393,44
<b>Абонентское обслуживание</b>	<b>881,48</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>	<b>5 666,68</b>
<b>АУП</b>	<b>1 330,62</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>	<b>7 051,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>	<b>2 405,53</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>	<b>251,85</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>314,82</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>440,74</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>9 096,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>1 133,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>1 888,89</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>1 246,19</b>
12308 кв 2 отремонтировать ограждение у подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели ремонт ограждения	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>10 796,58</b>

11280 обследование э/узлов,бойлера с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ:  
обследовали подвал,э/узлы,бойлер

11563 кв 42 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,заменяли  
участок трубы канализации ф 110-2м.

11632 кв 102 течь батареи ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк отопления

11943 1,2,3 подвалы ревизия запорной арматуры на системе теплоснабжения  
ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ревизию задвижек на отопления во 2,3 подвале,утечки  
устранили

11975 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

12470 кв 96 в подвале закрыта собака( звонили со службы спасения , просьба  
открыть подвал) передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли подвал,животных не  
обнаружено,закрыли подвал

**Участок уборки территории и мусоропроводов** **18 614,79**

11631 кв 42 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ:  
Произведена чистка, дезинфекция подвала раствором гипохлорита

11976 2 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ:  
Произведена чистка, дезинфекция подвала раствором гипохлорита

**Участок электротехнических работ** **3 274,08**

11071 провести ревизию в ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: устранили подгорание  
провода,заменяли ПП-2шт.

31.07.2013 69 290,33

**Абонентское обслуживание** **1 259,26**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание** **6 674,08**

**АУП** **1 413,79**

**Вывоз и утилизация ТБО** **7 051,86**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.** **2 644,45**

**Обслуживание лифтового хозяйства** **9 096,00**

**Паспортно-визовая служба** **1 133,33**

**Техническое обслуживание газового оборудования** **1 888,89**

**Участок ремонтно-строительных работ** **1 331,28**

13117 кв 76 течь с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен частичный ремонт кровли

13755 кв 76 топит с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен частичный ремонт кровли

**Участок санитарно-технических работ** **14 242,30**

12726 отрегулировать работу теплообменника ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали  
работу теплообменника

12889 кв 76 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,ливневая  
канализация исправна,топит с кровли

13032 кв 27 устранить местный засор канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент  
обследования засор канализации не обнаружен

13615 кв-38 топило с ливневой канализации. Необходимо подойти инженерам (для  
стройгруппы) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили ливневую канализацию на чердаке и в  
подвале,течь устранили

13649 кв 76 топит с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек  
ливневой канализации не обнаружено,ливневая канализация исправна,топит с  
кровли

14173 кв 1(667250),5(9527311313), 9(9501963264),13(9049814811),17(663608),21(9089126166),25,29( 241194),33(277471),37(247031) обследовать стояк отопления по кухне на неисправность ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,нарушений не обнаружено (См. № 14280,14426,14495,14483,14610)		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>19 281,01</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>3 274,08</b>
12594 кв 49 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: в э/щитке на л/клетке выбило автомат,восстановил		
12803 кв 49 нет света в 1/2 квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Выбило автомат, включил.		
12838 кв-83 Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Неисправность П.В. устранил.		
12862 кв 64 нет света в кв-ре ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт на автомат		
12873 кв 64 нет света в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил слабый контакт на автомат		
13365 заменить э/счетчик и трансформаторы тока в ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Произвели демонтаж старого счетчика и Т.Т.-3 шт., установили новый счетчик и Т.Т. - шт.		
	31.08.2013	66 796,49
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1 322,22</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>4 533,34</b>
<b>АУП</b>		<b>1 247,46</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>7 051,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2 077,78</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>2 875,33</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>1 020,16</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>91,70</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>2 051,72</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>10 701,00</b>
Техническое освидетельствование лифтов		1 605,00
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>1 133,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>1 888,89</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>1 282,38</b>
15717 кв-4 закрыть подвальные окна ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли подвальные окна		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>9 083,46</b>
14280 кв 9,13,21,33 обследовать стояк отопления по кухне на неисправность(доступ на 02.08.2013 с 20.00 до 22.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,нарушений не обнаружено		
14426 кв 13 обследовать стояк отопления на неисправность ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,стояк отопления исправен		
14483 кв 21 обследовать стояк отопления по кухне на неисправность(доступ на 09.08.2013 после 17.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,нарушений нет,врезка в норме		
14495 кв 9 обследовать стояк отопления по кухне на неисправность(доступ с 19.00 до 20.00 на 06.08.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки закольцованы без нарушений		

14586 кв 85 шум в батарее на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: перекрыли задвижку отопления на э/узле,закрыли кран на стояке отопления		
14610 кв 37,33 обследовать стояк отопления по кухне на неисправность ВЫПОЛНЕНИЕ: стояки закольцованы,нарушений нет		
14848 кв 88 течь стояка ГВС,требуется сварка ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили 2 свища на стояке ГВС		
15290 повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок-2 шт. на подвальную дверь		
15779 Кв.94. Течь трубы холодной воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь стояка ХВС .Нужна сварка.		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>17 728,45</b>
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>2 707,41</b>
	30.09.2013	70 019,55
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1 448,15</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>4 281,48</b>
<b>АУП</b>		<b>1 133,33</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>7 051,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>2 707,41</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>605,75</b>
<b>Материалы Сантехника</b>		<b>436,42</b>
<b>Материалы Электрика</b>		<b>4 867,86</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>12 306,00</b>
Техническое освидетельствование лифтов		3 210,00
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>1 133,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>		<b>3 777,78</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>1 306,32</b>
16370 Отремонтировать пол в тамбуре 2 подъезд ВЫПОЛНЕНИЕ: Залили пол в тамбуре		
16899 кв 61 заменить линолиум в лифте(заявка от 10.08.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили линолиум		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>9 591,43</b>
15876 :Кв.94. Течь стояка ХВС в туалете.Нужна сварка. ВЫПОЛНЕНИЕ: Заварили стояк ХВС.		
16345 Кв.61. Течь воды в подвале №2 ВЫПОЛНЕНИЕ: Стоит общий стояк канализации в колодец		
16351 Кв.61. Нужна чистка общего стояка канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили из колодца в подвал. КНЗ в работе. Установили стояк в подвале.		
16450 КВ.61. Течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале		
16911 кв 61 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		
17178 1 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба канализации,собрали,течь устранили		
17493 кв 36 бойлер течь воды ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации в подвале		
17979 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли э/узлы,запустили систему отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>16 476,13</b>

16377 Кв.61. Почистить подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову в работу

16949 кв 61 обработать подвал после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: обнаружена утечка канализации, передано Гилфанову в работу

17645 кв 12 нет уборки в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена влажная уборка подъезда

**Участок электротехнических работ 2 896,30**

16971 кв 15 нет освещения во всем подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял 8 л/н

31.10.2013 97 810,05

**Абонентское обслуживание 2 140,74**

**Аварийно-диспетчерское обслуживание 4 155,56**

**АУП 1 385,19**

**Вывоз и утилизация ТБО 7 051,86**

**Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. 1 825,93**

**Материалы Ремонтно-строит участок 19 115,55**

**Материалы Сантехника 13 150,19**

**Обслуживание лифтового хозяйства 9 096,00**

**Паспортно-визовая служба 1 133,33**

**Участок ремонтно-строительных работ 2 673,11**

20634 кв 75 течь с кровли на кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: произведен ремонт кровли

**Участок санитарно-технических работ 13 945,66**

18209 кв 35,102(274058),4(240570),73,36(275238),85,103 нет отопления в квартире повтор 02.10.2013 кв 46,54,60,2,26,23 повтор 03.10.2013 кв 98 повтор 04.10.2013 кв 67(9122324990) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кран шар. ф 15 на стояке отопления, обработали стояки отопления

18337 3 ПОДЪЕЗД НЕТ ОТОПЛЕНИЯ В КВАРТИРАХ ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

18443 2 подвал течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации

18504 кв-21 Нет отопления во всей квартире повтор 03.10.2013 кв 22

76(242714),43,7 повтор 04.10.13 кв 30,29,60(9530411248),44,46,64(247756)

ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили кран шар. ф 15 на стояке отопления, обработали стояки отопления

18891 35 отсутствует отопление в квартире Повтор от 06.10 кв-22,27 повтор 07.10.2013 кв 3(663434),кв 33,44,60(9530411248),75,68(246865),2 повтор 08.10.2013 кв 2 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19496 кв-35,кв 15(243604) во всей квартире,38(в б. комнате),76(нет в 2 комнатах

242714),43(240864) ПОВТОР 10.10.2013 кв 33,35,26,44(243887 нет в 2

ком.),38,11,3,64(247456)кв 30;29,31 нет на кухне и в2х комнатах повтор 11.10.2013 кв 38,60 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

19871 57 отсутствует отопление на кухне, 59 отсутствует отопление в комнате

повтор 14.10.2013 кв 75,76,38,60 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20214 57 отсутствует отопление кухня, комната ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20372 кв 49,57 нет отопления в кухне,углов. комнате повтор 17.10.2013 повтор 22.10.2013 кв 57 повтор 25.10.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
20475 кв 36 течь воды на бойлере повтор 21.10.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили хомут на трубу ХВС,течь устранили		
20690 кв 44,46 ГВС не соответствует норме,запах КНЗ,стояки теплые батареи холодные повтор 20.10.13 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу теплообменника,обработали стояки отопления		
20943 кв 57 запах канализации из подвала.Повтор от 29.10 кв-78(9292181878) ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале.		
21177 кв 61 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: распалась труба канализации,восстановили		
21208 кв 76 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
21462 кв 57 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработка стояков отопления . Теплофикат не соотв. норме.		
21574 кв.5 нет отопления на кухне. 30.10 нет перепада ВЫПОЛНЕНИЕ: 30.10.13 с 15:00 до 15:40 низкая температура т/фиката, нет перепада, нужен доступ в "Пивоварню"		
21683 Обследовать на утечку возле задвижек ВЫПОЛНЕНИЕ: 30.10.13 с 13:00 до 14:45 набили сальники на задвижках		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>18 673,96</b>
20194 1,2 подвал обработать после затопления канализацией ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена чистка подвального помещения раствором гипохлорита		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>3 462,97</b>
19504 кв 15 нет освещения на л/клетках во всем подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена л,н-3шт.		
20099 кв 38 нет освещения на 10 этаже ВЫПОЛНЕНИЕ: Прошел весь подъезд с 1 по 10 этаж,заменял 5 ламп.на 10этаже свет дневного света,у нас такой лампы нет		
	30.11.2013	66 786,96
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1 511,11</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>4 911,11</b>
<b>АУП</b>		<b>1 259,26</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>3 400,00</b>
<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>		<b>1 932,72</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>		<b>9 096,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>		<b>1 133,33</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>		<b>3 094,13</b>
22647 1 подъезд. Отремонтировать колодец с обратной стороны дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено бетонирование колодца		
<b>Участок санитарно-технических работ</b>		<b>16 142,18</b>
21831 кв 78 топит подвал канализацией ( в квартире есть ключи от подвала) ВЫПОЛНЕНИЕ: подвал обследовал по кв 78, канализация в подвале не стоит, технический подвал сухой., требуется замена канализации на выходе с дома, ( нужен капитальный ремонт)		
21870 кв 78 течь канализации в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации		

22088 кв 101 течь КНЗ в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили КНЗ в подвале		
22127 кв 36 отключить освещение в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: 07.11.13 в 10:20 на момент обследования в подвале освещение было отключено		
22717 кв 5 нет отопления в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: с подвала доступа нет, на 9 этаже сами перепускают стояки кв. съемщики		
22931 кв 4 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23066 кв 12 нет отопления в одной комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23386 кв 76 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: в подвале стояки функционируют, нет перепада		
23642 кв 5 отсутствует отопление в комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: нет доступа к стояку, перепускали на 9 этаже, воздуха нет с системе		
23785 кв 105 течь канализации в подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали, стоят колодцы 2,3 подвал, передано в Водоканал в 10:50		
23840 3 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал		
23843 кв 5 нет отопления в 1 кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, в кв 1 стоит кран на радиаторе отопления, отсутствует перемычка, возможно житель самовольно закрывает краны, передано Климовой		
23901 кв 101 Запах КНЗ в подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: стоят колодцы, передано в Водоканал		
23930 кв 57 нет отопления в 2 комнатах ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления		
23976 кв 41 течь воды в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменяли участок циркуляционной трубы ф 32-1м.		
24011 Кв.57. Нет отопления в комнате повтор 10.12.2013 кв 76 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления, требуется замена сборки ф 15 на стояке отопления		
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>		<b>19 899,71</b>
22698 кв 2 отремонтировать колодец с обратной стороны жома ВЫПОЛНЕНИЕ: произведено бетонирование колодца		
<b>Участок электротехнических работ</b>		<b>4 407,41</b>
22124 кв.37,39 - проверить правильность подключения эл. счётчиков. ВЫПОЛНЕНИЕ: Эл.схема исправна, без нарушений		
23088 кв 22 часто перегорают лампочки на л/к посмотреть патрон ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверил патрон,заменял 2 лампы:на 6 и 5 этажах		
23274 кв 108 нет освещения в тамбуре ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 1шт		
23783 кв 2 закрыть э/щиток на л/к 1 этажа ВЫПОЛНЕНИЕ: Закрепил и закрыл э/щиток		
	31.12.2013	74 901,54
<b>Абонентское обслуживание</b>		<b>1 511,11</b>
<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание</b>		<b>4 911,11</b>
<b>АУП</b>		<b>1 196,30</b>
<b>Вывоз и утилизация ТБО</b>		<b>7 051,86</b>
<b>Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.</b>		<b>3 462,97</b>
<b>Материалы Благоустройство территории</b>		<b>95,53</b>

<b>Материалы Ремонтно-строит участок</b>	<b>1 081,73</b>
<b>Материалы Сантехника</b>	<b>1 267,94</b>
<b>Материалы Электрика</b>	<b>646,89</b>
<b>Обслуживание лифтового хозяйства</b>	<b>9 096,00</b>
<b>Паспортно-визовая служба</b>	<b>1 133,33</b>
<b>Техническое обслуживание газового оборудования</b>	<b>1 888,89</b>
<b>Участок ремонтно-строительных работ</b>	<b>3 143,80</b>
26080 кв 76 топит квартиру с кровли ВЫПОЛНЕНИЕ: убрали снег, наледь, сбили сосули с вент. канала	
<b>Участок санитарно-технических работ</b>	<b>16 401,28</b>
24092 кв 36 выключить свет в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили свет в подвале	
24315 кв 77 течь в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: течь трубы горячей воды, нужна замена американки ф32 полипропилен, отключили стояк горячей воды	
24325 кв 77 отключили стояк горячей воды, нужна замена американки ф32 полепропилен ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили американку на стояке ГВС, стояк открыли	
24412 кв 101 нет гвс ,см. з-ку № 24325 ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк горячей воды, нужна замена американки ф32 полепропилен в кв 72	
24495 кв 77,57 чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
24621 3 подвал запах кнз ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
24734 кв 57 требуется замена сборки ф 15 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на стояке отопления	
24737 Заглушили стояк отопления по кв.43. Нужна замена сборки(сварка) ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20 на стояке отопления	
24794 кв 102 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации, установили заглушку на ревизию канализации, манжет ф 125*110-1 шт., заглушка ф 110-1 шт.	
24800 кв 42,46 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали , тепло есть	
25146 кв 76 чуть теплые батареи в квартире повтор 19.12.2013 кв 76 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25526 кв 76 чуть тёплые батареи повтор 23.12.2013 кв 76 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25680 3 подъезд запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
25931 кв 76 чуть теплые батареи в квартире(на 26.12.2013 с 08.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления	
25960 кв 102 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
26081 кв 26,68(246865) чуть теплые батареи в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: теплофидат не соответствует норме. зажаты краны по стояку в квартирах	
26184 3 подвал запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили засор канализации	
<b>Участок уборки территории и мусоропроводов</b>	<b>18 360,95</b>
25922 кв 2 потравить крыс в подвале(заявка от 17.12.2013) ВЫПОЛНЕНИЕ: выполнено	

25948 кв 12 прочистить м/приемник между 3 и 4 этажем ВЫПОЛНЕНИЕ:  
произведена чистка м/приемника

**Участок электротехнических работ**

**3 651,85**

24657 кв 84 проверить работу э/счетчика(на 10.12.2013 с 13.00 до 15.00)

ВЫПОЛНЕНИЕ: Проверил работу эл. оборудования. Нужна замена автоматов

24713 кв 22 нет освещения на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял л/н 4шт

26039 кв 79 нет света 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: в эл. щитке отгорел фазный  
провод ,устранил

26093 КВ 2 нет освещения на 1 этаже л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Замена ламп 2шт

<b>Итого</b>
12 991,48
11 842,80
187 555,21
-38 679,58
16 265,81
58 830,49
54 128,38
<b>302934,59</b>