

Береговая 28

Услуга	Сальдо вх.	Начислено	Оплачено	Факт. Затраты	Пр.Пост*
Водоотв.	10 676,36	82 415,99	82 796,22	82 415,99	
ГВС подача	7 936,78	70 099,46	68 840,95	70 099,46	
Отопление	164 980,86	1 180 054,75	1 184 959,79	1 180 054,75	
Сод.обсл.жилья	75 214,25	646 163,25	638 408,51	615 128,12	13227,2
ХВС	12 611,07	95 946,88	96 647,26	95 946,88	
Э/э	35 697,82	343 353,09	333 882,29	343 353,09	
ГВС	44 562,33	313 801,66	312 295,55	313 801,66	
ИТОГО	351 679,47	2 731 835,08	2 717 830,57	2 700 799,95	

* - Доходы от передачи общего имущества в пользование

Содержание и ремонт жилфонда		615 128,12
	31.01.2013	48 599,31
Абонентское обслуживание		1 877,00
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 964,52
АУП		677,66
Вывоз и утилизация ТБО		4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 025,88
Материалы Сантехника		84,60
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		761,38
Техническое обслуживание газового оборудования		1 268,97
Участок ремонтно-строительных работ		932,32
2301 2 подъезд закрыть э/проемы на всех этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: перебрали схему подключения в ЩО,устранили неисправность		
2426 2 подъезд снять почтовые ящики ВЫПОЛНЕНИЕ: сняли ящики		
Участок санитарно-технических работ		11 205,67
1288 кв 28 воостановление входных дверей в подвальное помещение,сварочные работы тел 9506433912 ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили замок на подвальную дверь		
1624 повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок на подвальную дверь		
1649 2 подвал сильный запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранили		
1881 кв 35 холодный п/сушитель тел 66-34-37 ВЫПОЛНЕНИЕ: отказ		
1896 2 подъезд течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации рояльной проволкой(2 отсека),засор устранили		
319 кв 7 закрыть подвальные двери на замок,повтор 11,01,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушины и замок на подвальную дверь		
597 кв 40 течь канализации с торца второго подъезда,откачка нужна тел 244957 повтор 21,01,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранили,по откачке см. заявку 34685		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 344,90
Участок электротехнических работ		1 654,92
1986 2 подъезд восстановить освещение во всем подъезде ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 9 л/н,ревизия патронов и выключателя		

568 2 подъезд восстановить освещения ВЫПОЛНЕНИЕ: восстановили освещение в подъезде,ввернули 9 л/н,установили 3 патрона,выключатель	28.02.2013	56 165,83
Абонентское обслуживание		1 774,52
Аварийно-диспетчерское обслуживание		6 748,54
АУП		1 054,85
Вывоз и утилизация ТБО		4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		2 407,58
Материалы Сантехника		1 001,46
Материалы Электрика		892,78
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		761,38
Техническое обслуживание газового оборудования		1 268,97
Участок ремонтно-строительных работ		1 357,24
3061 3 подъезд закрыть тех.проемы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли тех.проемы		
3213 2 подъезд отремонтировать замок на люке выхода на чердак ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировал проушины,повесил замок		
3214 2 подъезд отремонтировать замок на машинном отделение ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировал,установил проушины на саморезы		
3375 кв 69 устранить шум на крыше тел 24-23-52 ВЫПОЛНЕНИЕ: устранил,закрепил железо		
3400 кв 65 застеклить оконную раму между 1 и 2 этажом тел 27-41-68 ВЫПОЛНЕНИЕ: застеклили оконную раму м/д 8-9 этажем		
Участок санитарно-технических работ		11 762,14
2864 кв 40 течь воды с торца 2 подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: засор канализации,прочистить не смогли(застряла проволока в колодце),передано Гилфанову		
2884 2 подвал течь канализации с торца второго подъезда ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистилли канализацию,засор устранили		
3026 1 подвал выключить свет ВЫПОЛНЕНИЕ: погасили свет в подвале		
3909 кв 40 течь канализации у второго подъезда с торца тел 244957 ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации рояльной проволокой		
4359 кв.9. Топит сверху. Передано в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: течь воды в ванной в кв 13,их нет дома,закрыли ГВС на дом		
4371 кв 13 течь устранили просят подключить дом,передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: запустили воду на дом		
4384 кв 9 требуется замена сборки ф 40,ф 15 на ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 32 на стояке ГВС,заменяли сборку ф 15 на стояке ГВС,течь устранили		
4504 кв 35 горячая вода не соответствует норме тел 663437 повтор 27,02,13 кв 28,02,13 ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,выход с бойлера 60с		
4548 1 подвал приварить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили проушины и замок на подвальную дверь		
Участок уборки территории и мусоропроводов		14 555,51
Участок электротехнических работ		1 779,37
2670 2 подъезд нет освещения на 4,5,6 этажах ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили 4 л/н	31.03.2013	50 994,22
Абонентское обслуживание		1 781,07

Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 232,20
АУП	1 012,02
Вывоз и утилизация ТБО	4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 473,44
Материалы Электрика	528,99
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	761,38
Техническое обслуживание газового оборудования	1 268,97
Участок ремонтно-строительных работ	1 331,79
Участок санитарно-технических работ	10 272,83

4810 кв 35 горячая вода не соответствует норме тел 663437 обследовать причину
ВЫПОЛНЕНИЕ: отрезервировали вентиль на стояке ГВС в подвале

4884 кв 3,4 парит из подвала под кв 4 тел 241487 **ВЫПОЛНЕНИЕ:** течь сальника на задвижке теплофикаата(износ штока,каррозия)частично течь устранил

4999 1 подвал с торца повесить замок на подвальные двери,,сварка **ВЫПОЛНЕНИЕ:** приварили проушины и замок на подвальную дверь

5201 кв 4 парит из подвала тел 247038 **ВЫПОЛНЕНИЕ:** обследовали,утечек не обнаружили

5659 1,2 подвал установка 2 замков на подвальные двери **ВЫПОЛНЕНИЕ:** установили 2 петли,установили 2 замка,сварка

5679 кв 35 горячая вода не соответствует норме **ВЫПОЛНЕНИЕ:** стояк ГВС на обратке,не протягивает,требуется установка насоса

5698 кв 57 прочистить стояк канализации тел 245939 **ВЫПОЛНЕНИЕ:** простили стояк канализации,засор устранен

6295 кв 22 течь стояка ХВС тел 922-138-91-81 **ВЫПОЛНЕНИЕ:** заварили свищ на стояке ХВС,течь устранили

6876 2 подвал с торца течь канализации **ВЫПОЛНЕНИЕ:** прочистили канализацию

Участок уборки территории и мусоропроводов **12 931,10**

5944 кв 57 обработать подвал после затопления канализацией тел 245939

ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали подвал хлором после затопления канализацией

Участок электротехнических работ **1 598,94**

5437 кв 13 нет освещения во всем подъезде тел 982-624-81-96 **ВЫПОЛНЕНИЕ:** заменили 8 л/н,ревизия патронов

5684 восстановить освещение в подвале,вывести розетки **ВЫПОЛНЕНИЕ:** вывели розетки,восстановили освещение

6682 Провести ППР дома **ВЫПОЛНЕНИЕ:** Провели ППР дома

30.04.2013 48 257,12

Абонентское обслуживание	1 142,07
Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 329,68
АУП	1 043,60
Вывоз и утилизация ТБО	4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 082,33
Материалы Благоустройство территории	521,77
Материалы Электрика	564,81
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	761,38
Техническое обслуживание газового оборудования	1 268,97

Участок ремонтно-строительных работ	1 098,80
Участок санитарно-технических работ	9 208,51
7249 1 подъезд 6 этаж течь на соединении внутреннего водостока ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется ремонт трубы водостока(прожгли),материалы: 1 компенсирующая муфта,3 метра трубы ф 110	
7307 кв 40 течь канализации (2 подъезда с торца) ВЫПОЛНЕНИЕ: чистка канализации,засор устранен	
7328 1 подъезд требуется ремонт трубы водостока,материалы: 1 компенсирующая муфта,3 метра трубы ф 110 ВЫПОЛНЕНИЕ: замена ливневой канализации,демонтаж,сборка	
8285 кв-49 Течь воды в туалете ВЫПОЛНЕНИЕ: течь бачка унитаза	
8286 кв 29 течь стояка ХВС тел 247066 ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на стояке ХВС	
8667 кв 3 течь воды в туалете тел 245336 ВЫПОЛНЕНИЕ: был засор канализации,прочистили	
8846 кв 40 течь канализации с торца дома тел 244957 ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализация,засор устранен	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 234,16
Участок электротехнических работ	2 199,55
	31.05.2013 42 784,30
Абонентское обслуживание	676,78
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 849,21
АУП	1 102,52
Вывоз и утилизация ТБО	4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	1 469,04
Материалы Электрика	789,89
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	761,38
Текущий ремонт и обслуживание МКД	212,70
Техническое обслуживание газового оборудования	1 268,97
Участок ремонтно-строительных работ	1 086,53
10976 Отремонтировать ограждения возле дома. ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировал ограждение возле дома,установил лавку	
Участок санитарно-технических работ	8 220,83
10395 2 подвал течь канализации повтор 22.05.2013 кв 40(244957) ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен	
10654 кв 35 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Температура ГВС в норме.	
10866 кв-38 Запах КНЗ из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Прочистили КНЗ в подвале .	
10926 За домом 1-го подъезда повесить замок на подвальную дверь. ВЫПОЛНЕНИЕ: приварили петли,повесили замок	
10954 кв-35 Стояк ГВС холодный после отключения Водоканала. ВЫПОЛНЕНИЕ: По стояку ГВС вода есть. В кв-35 нет дома.	
9353 кв 35 г/ вода грязная ВЫПОЛНЕНИЕ: передано в Водоканал диспетчеру Пустозеровой	
9486 закрыть э/узлы ВЫПОЛНЕНИЕ: закрыли э/узлы	
9573 кв 28 топят нижние квартиры тел 9221118305 ВЫПОЛНЕНИЕ: течь радиатора отопления,подтянули американку,течь устранили	

9851 повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок на подвальную дверь		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 106,79
Участок электротехнических работ		1 438,17
	30.06.2013	43 097,20
Абонентское обслуживание		592,19
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 806,92
АУП		980,02
Вывоз и утилизация ТБО		4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 616,05
Материалы Благоустройство территории		169,20
Материалы Сантехника		211,50
Материалы Электрика		296,09
Обслуживание лифтового хозяйства		5 861,87
Паспортно-визовая служба		761,38
Техническое обслуживание газового оборудования		1 268,97
Участок ремонтно-строительных работ		837,20
11411 кв 72 топит с кровли квартиру тел 240875 ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили крышку люка выхода на чердак,установили,обработка примыканий мастикой бит.		
Участок санитарно-технических работ		7 253,22
11171 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,утечек не обнаружено		
11269 кв 38 запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: нет возможности прочистить канализацию,перелом,требуется раскопки около 2 подъезда(Передано Речкину)		
11281 обследование э/узлов,бойлера с представителями СТК ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали подвал,э/узлы,бойлер		
11290 повесить замок на подвальную дверь ВЫПОЛНЕНИЕ: повесили замок на подвальную дверь		
11368 кв 72 топит квартиру с ливневой канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали,течь кровли		
11942 1,2,3 подвалы ревизия запорной арматуры на системе теплоснабжения ВЫПОЛНЕНИЕ: провели ревизию 3 задвижек на э/узле		
Участок уборки территории и мусоропроводов		12 505,55
12253 кв 28 скосить траву на придомовой территории ВЫПОЛНЕНИЕ: скосили траву на придомовой территории		
Участок электротехнических работ		2 199,55
11154 Провести ревизию ВРУ ВЫПОЛНЕНИЕ: Провели ревизию ВРУ,демонтаж старых держателей для ПП,установка модулейИспользовали:модульные группы-6 шт.,ПП-4шт.,л/н-2шт.		
12462 кв 52 отсутствует освещение в одной комнате и не работают розетки, на 01.07.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: В подъездном Щ.О. отгорел нулевой провод с колодки. Устранил.		
	31.07.2013	46 594,46
Абонентское обслуживание		845,98
Аварийно-диспетчерское обслуживание		4 483,70
АУП		1 041,27
Вывоз и утилизация ТБО		4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 776,56

Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	761,38
Техническое обслуживание газового оборудования	1 268,97
Участок ремонтно-строительных работ	894,36
12479 2 подъезд отремонтировать лавки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил доску 5м-2 шт. на лавке	
12703 1,2 подъезд почистить козырьки подъезда от мусора ВЫПОЛНЕНИЕ: почистили козырьки 1,2 подъезда	
Участок санитарно-технических работ	9 568,08
12537 кв 8 ГВС не соответствует норме тел 247138 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работы бойлера	
12538 2 подвал течь канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: произвели раскопки,замену канализации,течь устранилиИспользовали: Труба ф 110-2 м.-1 шт., труба ф 110-1 м.-3шт.,отвод 45СФ 110-4 шт., тройник 110*110-2 шт., муфта компенс.Ф 110-2 шт., ревизия ф 110-2 шт., переход ф 160*110-1шт.Труба ф 110-300мм.-3 шт.	
12544 кв-57 ГВС идет холодное,кв-4(247038),кв-3 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работы бойлера	
12548 кв 23 горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работы бойлера	
12564 кв 9 требуется замена сборки ф 32 на стояке ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 32 на стояке ХВС,течь устранили	
12574 1 подвал течь ГВС на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: заварили свищ на трубе ГВС ф 100,течь устранили	
12683 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: установили кран шар. ф 15 на стояке ГВС,стояк обработали,температура ГВС в норме	
12713 2 подъезд установить люк канализации с обратной стороны дома ВЫПОЛНЕНИЕ: люк установили	
12717 1 подвал замена трубы канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили трубу канализации в подвале ф 100,утечку устранили	
12725 отрегулировать работу бойлера ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера	
12775 2 подъезд запах канализации ВЫПОЛНЕНИЕ: прочистили канализацию,засор устранен	
13095 кв 63 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: кв 63 требуется замена участка трубы ф 32-2м. на стояке ХВС через перекрытие,течь незначительная	
13104 кв 63 требуется замена участка трубы ф 32-2м. на стояке ХВС через перекрытие (Доступ на 12.07.2013 с 09.00 до 12.00) ВЫПОЛНЕНИЕ: демонтаж,монтаж перекрытия,заварили свищ на стояке ХВС,стояк ХВС запустили	
13109 кв 67 отключить стояк ХВС,течь ВЫПОЛНЕНИЕ: отключили стояк ХВС,работы на утро 12.07.2013	
14116 кв 65 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Проведение повторных гидроиспытаний СТК до окончания рабочей смены(передала диспетчер СТК в 09:57)	
Участок уборки территории и мусоропроводов	12 953,12

13672 кв 38 скосить траву под окном ВЫПОЛНЕНИЕ: скосили траву на придомовой территории		
Участок электротехнических работ		2 199,55
14209 кв 68 не работает выключатель на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменял выключатель на л/клетке ; выключатель- 1шт		
	31.08.2013	46 783,14
Абонентское обслуживание		888,28
Аварийно-диспетчерское обслуживание		3 045,53
АУП		918,77
Вывоз и утилизация ТБО		4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 395,87
Материалы Благоустройство территории		1 931,67
Материалы Ремонтно-строит участок		428,41
Материалы Сантехника		61,60
Материалы Электрика		1 378,36
Обслуживание лифтового хозяйства		9 274,00
Техническое освидетельствование лифтов		3 210,00
Паспортно-визовая служба		761,38
Техническое обслуживание газового оборудования		1 268,97
Участок ремонтно-строительных работ		861,51
15269 Отремонтировать ограждения около подъездов ВЫПОЛНЕНИЕ: Ограждения возле подъезда отремонтировали.		
15291 1 подвал закрыть подвальное окно ВЫПОЛНЕНИЕ: отремонтировали подвальное окно		
Участок санитарно-технических работ		6 102,34
14557 кв 65 Нет ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: Ремонтные работы СТК		
Участок уборки территории и мусоропроводов		11 910,10
Участок электротехнических работ		1 818,86
	30.09.2013	41 566,11
Абонентское обслуживание		972,88
Аварийно-диспетчерское обслуживание		2 876,33
АУП		761,38
Вывоз и утилизация ТБО		4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.		1 818,86
Материалы Благоустройство территории		406,95
Материалы Сантехника		293,19
Обслуживание лифтового хозяйства		6 064,00
Паспортно-визовая служба		761,38
Техническое обслуживание газового оборудования		2 537,94
Участок ремонтно-строительных работ		877,59
Участок санитарно-технических работ		6 443,59
16116 Кв.3,4. Парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: Течь на бойлере устранили-установили хомут Ф80		
16480 Течь воды в подвале №1 ВЫПОЛНЕНИЕ: На бойлере установили деревянный хомут		
16555 кв-40 Гул в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Шум от насосной ВК, насосы в рабочем состоянии.Жителей не устраивает этот шум.Заявка уже передавалась на ВК		
16796 36 парит из подвала ВЫПОЛНЕНИЕ: подтянули сальник на задвижке ГВС,течь устранили		

17193 1 подъезд течь ГВС в подвале ВЫПОЛНЕНИЕ: поставили д/хомут на трубе ГВС,течь устранили
 17524 запуск системы отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли 3 э/узла,запустили систему отопления
 17544 кв 68 течь в туалете по стояку передала в АС ВЫПОЛНЕНИЕ: свищ на стояке ХВС,поставили хомут,течь устранили
 17669 кв.35. Горячая вода не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

17774 кв 64 нет отопления в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: Авария на трассе СТК
 17911 кв 35 отсутствует ГВС повтор 30.09.2013 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировал работу бойлера

18019 кв 55,62(665876),70(9521489400) нет отопления в квартире повтор)01.10.2013 кв 72(240875),70,13(243125),16(244707) повтор 02.10.2013 кв 64,67,70 повтор 03.10.2013 кв 64,38 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов **11 068,78**
Участок электротехнических работ **1 945,75**

16990 восстановить освещение у входа во 2-й подъезд и в тамбуре. ВЫПОЛНЕНИЕ: освещение восстановлено.

31.10.2013 94 060,90

Абонентское обслуживание **1 438,17**
Аварийно-диспетчерское обслуживание **2 791,73**
АУП **930,58**
Вывоз и утилизация ТБО **4 737,49**
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач. **1 226,67**
Материалы Ремонтно-строит участок **27 459,58**
Материалы Сантехника **22 614,94**
Обслуживание лифтового хозяйства **6 064,00**
Паспортно-визовая служба **761,38**
Участок ремонтно-строительных работ **1 795,81**
Участок санитарно-технических работ **9 368,80**

18442 кв 67 течь стояка ХВС ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования утечек не обнаружена,стояк ХВС не в аварийном состоянии

18719 кв 70 нет отопления в квартире повтор 04.10.2013 кв 42(243795),27(9326008364)64,66(9536031320)-нет в зале повтор 07.10.2013 кв 72-нет в комнате, кв 64 повтор 08.10.2013 кв 67(9226004602)повтор 09.10.2013 кв 64,40(9826545992 нет в кухни) повтор 10.10.2013 кв 64 повтор 11.10.2013 кв 2,64,57
 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,заменяли кран шар. ф 15 на стояке отопления

18793 кв 37 требуется замена сборки ф 20 на стояке отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 20-2 шт., на стояках отопления

19017 кв-39 Нет света в квартире. ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв фазного провода в подъездном Щ.О. провода

20043 кв 64 нет отопления в кухне повтор 15.10.2013 кв 64 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20271 кв 40,кв 34 нет отопление на кухне повтор 16.10.2013 повтор 1.10.2013 кв 2
 ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления,заменял кран шар. ф 15-2 шт. на стояках отопления

20351 изготовления сборки на стояки отопления ВЫПОЛНЕНИЕ: изготовили 2 сборки ф 20, 1 сборку ф 15,сварка

20570 кв 26 нет отопления в кухне повтор 21.10.2013 кв 28(нет в 1 комнате) ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

20692 кв 14 течь вводного крана на стояке ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: требуется замена крана,заявка платная,закрыли стояк ГВС

20699 Кв.23. Нет горячей воды-пусто ВЫПОЛНЕНИЕ: на момент обследования ГВС есть

20707 Кв.14. Открыть стояк горячей воды, после проведения ремонтных работ. ВЫПОЛНЕНИЕ: открыли стояк ГВС

20717 кв 35 ГВС не соответствует норме повтор 22.10.2013 кв 35 ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

20865 кв 2,28,8(нет в мал. комнате 247138) нет отопления в кухне ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления

21139 кв 4 парит из подвала,течь крана на стояке ГВС ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ф 32 на стояке ГВС

21232 Течь воды на бойлере. ВЫПОЛНЕНИЕ: Установили деревянный хомут на калаче-течь устранили

21342 кв 61 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера

21609 кв-33 Течь вентиля на ХВС по стояку(Перекрыли сами жильцы на квартиру,но почти не держит). Жильцы будут дома с 8:00-12:00 на 30.10 ВЫПОЛНЕНИЕ: вентиль менять не стали, подтянули сальниковую гайку.

21736 Утечка на теплообменнике ВЫПОЛНЕНИЕ: Обследовали участок. Требуется замена задвижки -80 и трубы -80-2м на бойлере.

21750 кв 35 проверить горячую воду в квартире на переток ВЫПОЛНЕНИЕ: в 34 квартире нет дома, нужен доступ, течь течь сальника на циркуляционном вентиле, требуется замена сборки на ГВС и циркуляции ф40мм

21751 набить сальник на задвижке ф 28 на т/фикате на бойлере ВЫПОЛНЕНИЕ: 31,10,13 отключение бойлера,набивка сальника на прямой и обратной задвижке отопления ф80мм

21777 заменить сборку в подвале на горячей воде ВЫПОЛНЕНИЕ: отключение ГВС сборки воды, замена 2 врезок на ГВС и циркуляционной трубы, замена куска трубы на стояке ГВС,

21786 кв 34,35 в подвале течь сальника на циркуляционном вентиле, требуется замена сборок на ГВС ф40мм ВЫПОЛНЕНИЕ: заменили сборку ГВС в подвале ДУ 32 2 шт

21804 кв 12 отсутствует отопление 1-ой комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: Обработали стояки отопления

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 545,30

Участок электротехнических работ

2 326,45

18181 кв-66 Нет света в 1/2 квартиры ВЫПОЛНЕНИЕ: Устранил обрыв нулевого провода с колодки

18664 1 подъезд нет освещения в подъезде на всех л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 4 лампы накаливания

21654 1 подъезд 2 этаж Нет света на л/к ВЫПОЛНЕНИЕ: Заменил лампу

30.11.2013

46 380,49

Абонентское обслуживание	1 015,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 299,32
АУП	845,98
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 284,15
Материалы Ремонтно-строит участок	1 298,41
Материалы Сантехника	1 559,28
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	761,38
Участок ремонтно-строительных работ	2 078,66

21858 кв 72 на кухне стена в плесени и топит спальную с крыши (передала Климовой) ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали чердак, течь с крыши, в Стройгруппу
Участок санитарно-технических работ 10 844,43

22455 кв 13 нет отопления в 1 комнате ВЫПОЛНЕНИЕ: обработали стояки отопления
 22964 кв 40 топит подвал канализацией, вход с торца дома ВЫПОЛНЕНИЕ: течь канализации не обнаружена в подвале
 23099 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Т горячей воды на дом 52оС, регулировка бойлера
 23515 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: Т горячей воды на дом 52оС, регулировка бойлера
Участок уборки территории и мусоропроводов 13 368,77

21961 Кв 38 большое скопление мусора во дворе ,после проведения ремонтных работ по заделыванию швов на доме. ВЫПОЛНЕНИЕ: произведена уборка придомовой территории от строительного мусора
Участок электротехнических работ 2 960,93

22956 кв 48 отсутствует освещение на 3 этаже л/клетки ВЫПОЛНЕНИЕ: заменил 1 лампу накаливания
 31.12.2013 49 845,04

Абонентское обслуживание	1 015,18
Аварийно-диспетчерское обслуживание	3 299,32
АУП	803,68
Вывоз и утилизация ТБО	4 737,49
Комиссионное вознаграждение агента по сбору и нач.	2 326,45
Материалы Благоустройство территории	64,18
Материалы Ремонтно-строит участок	726,71
Материалы Сантехника	424,20
Материалы Электрика	434,59
Обслуживание лифтового хозяйства	6 064,00
Паспортно-визовая служба	761,38
Техническое обслуживание газового оборудования	1 268,97
Участок ремонтно-строительных работ	2 112,03
Участок санитарно-технических работ	11 018,50

24424 кв 34 холодный п/сушитель в ванной повтор 06.12.2013 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера
 24723 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: отрегулировали работу бойлера
 24767 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: нет циркуляции на ГВС, требуется установка циркуляционного насоса

24920 кв 35 нет гвс ВЫПОЛНЕНИЕ: нет циркуляции на ГВС, требуется установка циркуляционного насоса

25028 кв 35 ГВС не соответствует норме ВЫПОЛНЕНИЕ: обследовали, произвели промывку стояков ГВС по кв 34,35, требуется установка циркуляционного насоса

Участок уборки территории и мусоропроводов

12 335,02

Участок электротехнических работ

2 453,34

24249 кв 5 отсутствует освещение в квартире ВЫПОЛНЕНИЕ: слабый контакт нулевого провода в эл. счетчике, схему эл. снабжения восстановил

25010 кв 68 искрит в эл. щитке ВЫПОЛНЕНИЕ: сгорел пакетник, соединил напрямую

Итого
10 296,13
9 195,29
160 075,82
38 706,66
11 910,69
45 168,62
46 068,44
321 421,65